



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Blomme

BTW nr: .....

of identiteitskaartnr: .....

Stroomleverancier: /

Meter nr: ..... stand: .....

Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief -  
max 63A

VERSLAG nr: P018753071

Lid nr: .....

Installatie: Naam: Blomme

Adres: A Scheepmakerstraat 62  
9040 St. Amandsberg

Datum onderzoek: 20/4/05

Eigenaar of aangestelde: Tel.: .....

Naam, Voornaam: Blomme

Adres: .....

Aanvrager: Blomme

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  .....

Installatie ontworpen voor een spanning van 2,30 V, AC, Bescherming aansluiting: ..... A Type: .....

Omschrijving aansluiting: ..... Kabeltype: ..... Doorsnede: ..... x ..... mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: zie schema

Type aardelektrode: 20S Spreidingsweerstand: 3,7 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

### PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

open equipot met afgewerkt eind zichtbaar

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd (~~niet~~) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 20/4/30 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE  IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
DE INSTALLATIE WAS ~~MAG~~ - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

### VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Schem's

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
Naam, Agentnr., Handtekening

AIB-VINÇOTTE BELGIUM  
Dirk De Loof  
Inspekteur  
1875